

**Акт сдачи – приемки в эксплуатацию  
огнезащитной обработки объекта огнезащиты № 8  
от «14» сентября 2022 г.**

1. Наименование объекта огнезащиты: КГУ "Ескенежалская основная школа", чердачные помещения
2. Адрес объекта огнезащиты: Акмолинская область, Зерендинский район, с. Ескенежал,  
(индекс, наименование города (населенного пункта), наименование улицы (перекрестка), номер дома)  
Руководитель предприятия (объекта огнезащиты): Руководитель *Жаппенова А.С.*  
(Ф.И.О., контактный телефон)
- Комиссия в составе \_\_\_\_\_  
Директора ИП «СпецМонтаж» Батрудинова Р.Р.  
(Ф.И.О., организация (учреждение), должность)
3. Произвела осмотр выполненных работ по обработки деревянных конструкций (чердачных помещений) по адресу Акмолинская область, Зерендинский район, с. Ескенежал, общей площадью 161,2 кв.м. огнезащитной составом «НЕГОРИН МС» по 2 -ой группе защиты (трудновоспламеняемая)  
(наименование вида огнезащитных работ)  
При этом установлено, что огнезащитная обработка была выполнена в соответствии с правилами и техническими условиями.  
(описание выполненной работы)
4. Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации: СТ РК 615-1-2011  
(указывается нормативная и (или) техническая документация)
5. При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство «НЕГОРИН МС»  
(наименование огнезащитного средства, технические и эксплуатационные характеристики)
6. Решение комиссии: обработка выполнена огнезащитным раствором «НЕГОРИН МС» технические условия завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава соблюдены, Заказчиком объект принят, претензии на выполненную работу не предъявлено.
7. Срок следующей обработки: «14» сентября 2024 г.

Акт составлен в 2-х подлинных экземплярах, один выдается Заказчику, другой находится в ИП «СпецМонтаж»

Представитель  
Заказчика

Директор  
ИП «СпецМонтаж»

Заказчик:



*Жаппенова А.С.*

Подрядчик:



Батрудинов Р.Р.